



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 572/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40»**

Директору Лаварслановой Людмиле Геннадьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 572 от 10 сентября 2018 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Шамсудинов Ш.П., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 25 сентября 2018 г. по 25 сентября 2018 г. проведена внеплановая / выездная проверка старшим инспектором Супьяновым М.С., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40», расположенном (-ых) по адресу: г.Махачкала, ул. Акушинского 80, совместно с Директором Лаварслановой Л. Г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние	(п.61 Правила противопожарного режима в РФ)	15.05.2019	
2	Проверять состояние огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений не реже одного раз в год	Правила противопожарного режима в РФ(п.21 ППР РФ ППРФ №390)	15.05.2019	
3	Речевые оповещатели установить на расстоянии не менее 15 см от потолка	(п.4.4. СП 3.13130.2009)	15.05.2019	
4	Приборы приемно-контрольные и приборы управления автоматической пожарной сигнализации установить в помещении с круглосуточным пре-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(п.3,	15.05.2019	

	быванием людей, т.е. в помещении охраны.	ст.4 ФЗ №123; 12.48*. НПБ 88-2001);(СП 5.13130.2009 п.13.14.5)		
6	Лица не допускать к работе на объекте без прохождения обучением мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляются в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности	Правила противопожарного режима в РФ(ППР в РФ п.3)	15.05.2019	
7	Руководителю организовать проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водопровода не реже 2-х раз в год (весной и осенью)	Правила противопожарного режима в РФ(ППР в РФ п55)	15.05.2019	
8	Установить предписывающие и указательные знаки пожарной безопасности «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» соответствующие ГОСТ Р 12.4.026-2001 объемные с автономным питанием	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 5.3 СП 3.13130.2009)	15.05.2019	
9	Систему оповещения людей о пожаре перевести с ручного режима на автоматический режим	Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ п.62)	15.05.2019	
10	Выходы из коридоров здания на лестничные клетки оборудовать samozакрывающимися дверями с уплотнениями в притворах	(п.3 ст.4 Ф.З. № 123, СНиП 21-01-97* п.6.18*, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7)	15.05.2019	
11	Проводить эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний не реже 1 раза в 5 лет	Правила противопожарного режима в РФ(п.24 ППР РФ ППРФ №390)	15.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



«25» сентября 2018 г. М.П.*

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор

Лаварсланова Людмила Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» сентября 2018 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____